

**IAS**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA SpA

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA CIG B09FA94C67 "FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI FILTROPRESSATURA PER DISIDRATAZIONE FANGHI ISPESSITI"

DOMANDA 1: [...] avremmo bisogno di una specifica tecnica del fango in ingresso alla filtropressa per poi svolgere i test. [...]

RISPOSTA 1: si riportano nel seguito gli esiti delle analisi condotte in data odierna su quanto richiesto con riferimento ai principali parametri caratteristici; qualora occorrono altri analiti, si prega di indicarlo.

- Residuo a 105°C: **3.6 % peso**
- Solfuri (ione solfuro): **303 mg/L**
- Idrocarburi persistenti: **1800 mg/L**

Priolo Gargallo, 26/03/2024

Il Responsabile Unico del Progetto

Sede Legale:
V.le Scala Greca, 302
96100 SIRACUSA
c/o Consorzio ASI
in liquidazione

Sede Amministrativa e Operativa:
Casale Vecchie Saline, s.n. 96010
Priolo G. (SR)
Tel. +39 0931778 200
Fax +39 0931778 231
segreteria@iasacqua.it
PEC: iasacqua@pec.it

P.IVA 00656290897
Capitale Sociale
€ 102.000 I.V.
REG SOC. 4287 SR
REA 69253 SR
www.iasacqua.eu

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001